

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ
М.О. , г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, т. 8(495) 583-88-89, e- mail: ogpn_mytichi@mail.ru

Предписание № 48/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
комбинированного вида детский сад № 26 «Светлячек»
в лице заведующей Ларионовой Ольги Алексеевны

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору № 48 от «28» февраля 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «13» марта 2017 г. по «17» марта 2017 года, заместителем главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности по городскому округу Мытищи подполковником внутренней службы Кутуровым А.В., была проведена плановая проверка с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной безопасности МБДОУ № 26, расположенного по адресу: 141033, Московская область, городской округ Мытищи, пос. Пирогово, ул. Труда, совместно с заместителем заведующей по безопасности Киракосян А.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Возле эвакуационных выходов отсутствуют ручные пожарные извещатели	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; СП 5.13130.2009 п. 13.13.1 ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте (1,5±0,1) м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т. п.) в коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у выходов из здания.	01.09.2017	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



«17» марта 2017 г.

Заместитель главного государственного инспектора городского округа Мытищи, заместитель начальника отдела НД по городскому округу Мытищи, подполковник внутренней службы Кутуров А.В.

Предписание для исполнения получил:


«17» марта 2017 г.


(должность, фамилия, инициалы)

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД № 26 «СВЕТЛЯЧОК»**

141033, поселок Пирогово,
ул. Труда

тел. (факс) 8 (495) 588-41-64
dou_26@edu-mtytyshi.ru

11.05.2012 № 8/1

Начальнику
Управления образования
администрации
городского округа Мытищи
Гречаной Н.М.
от заведующего МБДОУ № 26
«Светлячок»
Ларионовой О.А.

ОТЧЕТ
о проделанной работе по Предписанию № 48/1/1 отдела надзорной
деятельности по городскому округу Мытищи от 17.03.2017 года

Возле эвакуационных выходов МБДОУ № 26 «Светлячок» (1 здание),
расположенное по адресу: Мытищинский район, поселок Пирогово, улица Труда,
пожарные извещатели **установлены**.

Заведующий О.А. Ларионова

