

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ МЫТИЩИ
М.О., г. Мытищи, ул. Комарова, д. 7, т. 8(495) 583-88-89, e-mail: ogpn_mytichi@mail.ru

**Предписание № 22/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному дошкольному учреждению комбинированного вида
детский сад № 26 «Светлячок»
в лице заведующего Ларионовой Ольги Алексеевны

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору № 22 от «28» января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с «25» февраля 2020 года по «27» февраля 2020 года, заместителем главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Мытищи подполковником внутренней службы Кутуровым А.В., была проведена плановая проверка с целью надзора за выполнением обязательных требований пожарной безопасности в отношении МБДОУ комбинированного вида детский сад № 26 «Светлячок», расположенного по адресу: 141033, Московская область, г.о. Мытищи, п. Пирогово, ул. Труда и 141033, Московская область, г.о. Мытищи, пос. Мебельной фабрики, ул. Заречная, стр. 3А, совместно с Вами.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок исполнения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
Здание по адресу: 141033, Московская область, г.о. Мытищи, пос. Мебельной фабрики, ул. Заречная, стр. 3А				
1.	Помещение вентиляционной камеры и технического помещения не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией (подвал здания)	(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, п. 4; СП 5.13130.2009 приложение А, А4).	10.05.2020	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора городского округа Мытищи по пожарному надзору, заместитель начальника отдела НДиПР по городскому округу Мытищи, подполковник внутренней службы Кутуров А.В.




(подпись)



«27» февраля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«27» февраля 2020 г.



(должность, фамилия, инициалы)